

SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 11.§ szerint a gyártó/szállító

Vaillant Saunier Duval Kft.
1116 Budapest, Hunyadi János út 1.

kijelenti, hogy az alább felsorolt zárt égésterű Vaillant készülékek és a velük együtt tanúsított égéstermék elvezető rendszerek megfelelnek a hatályos előírásoknak. A rendszertanúsított égéstermék elvezető rendszerek kivitelezése az LAS szerelési utasításban foglalt technológiai utasítások maradéktalan betartása mellett engedélyezett.

(A gázkészülékkel együtt tanúsított égéstermék elvezető rendszer nem építési termék direktíva alá vont termék/berendezés, így arra a gázkészülékekre vonatkozó direktívák az irányadók. Ezért ez a szállítói megfelelőségi nyilatkozat a Kéményseprő Vállalat (pl.: FŐKÉTÜSZ) terv felülvizsgálati és engedélyezési eljárásában foglalt kivitelezői nyilatkozat mellékletének használható fel.)

1. Kondenzációs ecoTEC plus VU/VUW INT II ..6/5-5 fali fűtő- és kombi lakásfűtő készülék (P<45 kW)

Típus: ecoTEC plus VU INT II 146/5-5, 256/5-5, 306/5-5 és 356/5-5

VUW INT II 246/5-5 és VUW INT II 346/5-5

Tanúsítvány: CE 0085CM0321

Tanúsító intézet: DVGW – Bonn (CE 0085)

Gyártó: Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

EU/2009/142/EG (2009.11.30)

Elvezetési módok: B23, B33(p), B53(p), C13, C33, C43, C53, C83, C93

Koncentrikus 60/100, 80/125 és 80/80 merevfalú, illetve flexibilis

Szerelési utasítás: 00 2015 2349_00 HU

Kezelési utasítás: 00 2015 2350_00 HU

LAS szerelési utasítás: 00 2015 9908_00 HU

Csőrendszer anyaga: fém/saválló műanyag (PP)

2. Kondenzációs ecoTEC pro VU/VUW INT II ..6/5-3 fali fűtő- és kombi lakásfűtő készülék (P<45 kW)

Típus: ecoTEC pro VU INT II 146/5-3 és VU INT II 246/5-3

VUW INT II 236/5-3 és VUW INT II 286/5-3

Tanúsítvány: CE 0085CM0321

Tanúsító intézet: DVGW – Bonn (CE 0085)

Gyártó: Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

EU/2009/142/EG (2009.11.30)

Elvezetési módok: B23, B33(p), B53(p), C13, C33, C43, C53, C83, C93

Koncentrikus 60/100, 80/125 és 80/80 merevfalú, illetve flexibilis

Szerelési utasítás: 00 2015 2351_00 HU

Kezelési utasítás: 00 2015 2352_00 HU

LAS szerelési utasítás: 00 2015 9908_00 HU

Csőrendszer anyaga: fém/saválló műanyag (PP)

3. Kondenzációs ecoTEC plus VU INT ..6/5-5 falifűtő készülék (P>70 kW)

Típus: ecoTEC plus VU INT 806/5-5, VU INT 1006/5-5 és VU INT 1206/5-5

Tanúsítvány: CE 0085CM0415

Tanúsító intézet: DVGW – Bonn (CE 0085)

Gyártó: Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

EU/2009/142/EG (2009.11.30)

Elvezetési módok: B23, B33(p), B53(p), C13, C33, C43, C53, C93

Koncentrikus 110/160 merevfalú, illetve flexibilis

Szerelési utasítás: 00 2015 0325_00 HU

Kezelési utasítás: 00 2015 0326_00 HU

LAS szerelési utasítás: 00 2015 0327_00 HU

Csőrendszer anyaga: fém/saválló műanyag (PP)

Jelen szállító megfelelőségi nyilatkozat a termék forgalmazásának befejezéséig érvényes!

Budapest, 2014.01.02.



Vaillant Saunier Duval Kft. ⑦


1116 Budapest, Hunyadi János út 1.

Adószám: 10615629-2-43

Bankzámlaszám: 10918001-00000005-61960094



Seidl Gábor
Country manager
Vaillant Saunier Duval Kft



Mihály Gábor
Műszaki igazgató
Vaillant Saunier Duval Kft